

OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikovo námestie č.5


052 01 Spišská Nová Ves

Číslo spisu

04. 05. 2020

OU-SN-OSZP-2020/000956-013

Vybavuje



ROZHODNUTIE

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Doručí sa:

1. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
2. Správa ciest KSK, Námestie maratónu mieru 1, Košice
3. KSK, Námestie maratónu mieru 1, Košice
4. PVS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad
5. PVPS, a.s., Hraničná 662/17, Poprad
6. SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice
7. Izabela Babiková, Komenského 11, Smežany
8. Vlastníci susedných pozemkov, ktorí môžu byť predmetnou stavbou dotknutí - formou verejnej vyhlášky

Na vedomie:

1. RUVZ, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves
2. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárnska 1, 052 75 SNV
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, Spišská Nová Ves
4. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
5. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Orange Slovensko, a.s. - Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
8. OU SNV, OSŽP – OH,OPaK, Štefánikovo nám. 5, SNV
9. OU SNV,OCDPK, Štefánikovo nám. 5, SNV

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods.1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov vodoprávneho konania, rozhodol takto:

povoľuje

Stavebníkovi : Mesto Spišské Vlachy
IČO: 00 329 657

podľa ust. § 26 ods.1 vodného zákona, §§ 60-66 stavebného zákona v súlade s § 10 Vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona uskutočnenie vodnej stavby

„Rozšírenie vodovodnej siete na ulici Slobody“

na pozemkoch KN-E 97801/1, 90331, KN-C 417/5, 420/2, 425/6, 426/2, 431/2, 435/2, 439/2, 442/3 a 451/4 v k.ú. Spišské Vlachy.

Územné rozhodnutie vydané Obcou Oľšavka pod č. 190/RUS/2018 dňa 14.09.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa

18.10.2018.

V súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona.

A: Podmienky povolenia a povinnosti stavebníka:

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu overila Izabela Babiková, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3960*TA*2-3 a vypracovali Izabela Babiková a Ing. Pavol Babik, Komenského 11, Smižany. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Povolenie je viazané na stavebníka: Mesto Spišské Vlachy
3. Povolenie sa vzťahuje na tento rozsah stavby:

Rozvodné potrubie je navrhované z tlakových rúr HDPE PE100/PN10, 110 x 6,6 mm, ktoré bude vedené v chodníku vedľa komunikácie. Dĺžka navrhovaných rozvodov je 128 m. Napojenie potrubia na PE 110 a zokruhovanie s potrubím PE 90 bude prevedené na existujúce potrubie na ulici Slobody. Napojenie bude prevedené vsadením odbočky PE 110 na existujúce potrubie a osadenie posúvača DN 100 so zemnou súpravou. Prepojenie s existujúcim potrubím PE 90 bude riešené osadením posúvača DN 80 so zemnou súpravou a demontovaním podzemného hydrantu DN 80. Za posúvačom bude potrubie redukované na PE 110 a bude na ňom osadený nadzemný hydrant DN 100 pre požiarné účely.

Za účelom zisťovania trasy sa po celej dĺžke potrubia uloží na vrch potrubia izolovaný medený vodič. V miestach, kde sú umiestnené el. stožiare a v miestach kríženia s existujúcimi rozvodmi je potrebné výkop prevádzkať ručne a zabezpečiť proti posunu zeminy. Potrubie v týchto miestach bude vedené v obetónovanej chráničke.

Pre požiarné účely je navrhovaný hydrant nadzemný DN 100.

Osadenie posúvačov, prírubových kolien pod hydrant v bide napojenia je navrhované na betónové bloky. Všetky vodovodné poklapy v chodníku budú v jej nivelete, v prípade osadenia v zeleni budú nad terénom.

Rozvod vody bude krížiť s existujúcimi podzemnými rozvodmi a podzemným potrubím odvádzajúcim vodu z povrchového rigolu. Pri krížení s existujúcimi rozvodmi je potrebné prevádzkať ručný výkop. Pretlak chráničky popod štátnu cestu a tým aj kríženie plynovodu a siete elektroenergetického zariadenia je uvažované v hĺbke 1,6 m.

Potrubie bude uložené v nezamrzajúcej hĺbke 1,5 m pod terénom na pieskovom lôžku. Na lôžko pod potrubie sa použije piesok, piesčitá hlina alebo štrk, max. zrna 20 mm. Hrúbka lôžka po zhutnení je 150 mm. Obsyp potrubia nad potrubím je do výšky 300 mm, ktorý sa zhutňuje vo vrstvách 100 – 150 mm po oboch stranách rúry.

Potreba vody

Rodinné domy	10 x 4 = 40 osôb	135 l/os/deň	5400 l/deň
Priemerná potreba vody	$Q_p = 5400 \text{ l/deň} = 225 \text{ l/hod} = 0,063 \text{ l/s}$		
Maximálna denná potreba vody	$Q_m = 5400 \times 1,5 = 337,5 \text{ l/deň} = 0,094 \text{ l/s}$		
Maximálna hodinová potreba vody	$Q_h = 337,5 \times 1,8 = 607,5 \text{ l/deň} = 0,169 \text{ l/s}$		
Ročná potreba pitnej vody	$Q_r = 5,4 \text{ m}^3/\text{deň} \times 365 = 1971 \text{ m}^3/\text{rok}$		

4. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác podľa § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona do 10 dní od začatia stavebných prác. V oznámení je potrebné uviesť číslo rozhodnutia.

5. Stavba bude ukončená v termíne do 31.12.2025.

6. Dodávateľ stavby: Stavebník oznámi názov dodávateľa stavebnému úradu do 15 dní po jej vyhodnotení verejnej súťaže

7. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

7.1. Dodržať podmienky PVPS, a.s., Poprad z vyjadrenia č. O-8350/2018 zo dňa 30.04.2018.

- Na novovybudovaný vodovodný rad prepojiť existujúce domové vodovodné prípojky, ktoré sú napojené na súčasný verejný vodovod a ich dĺžka od bodu napojenia po vodomernú šachtu je viac ako 10 m;

- Pred začatím zemných prác vytyčiť existujúci vodovod pracovníkmi PVPS, a.s.;

- Nový vodovod smie byť pripojený k už existujúcemu vodovodu až po:

• Úspešnej tlakovej skúške potrubia

• Vyhovujúcich výsledkoch laboratórnych rozborov vzoriek vody

• Odsúhlasení príslušným stavebným dozorom a správcom vodovodu

- Prepojenie nového vodovodného potrubia na existujúce potrubie bude realizované za účasti PVPS, a.s.

- Pri kolaudácii stavby doručiť pre PVPS, a.s.:

• Porealizačné zameranie vodovodu v digitálnej forme spolu s realizačnou dokumentáciou,

• Certifikáty zhody použitých materiálov,

• Záznam o tlakovej skúške vodovodu,

• Záznam o funkčnosti vyhladávacieho vodiča,

• Protokol o odovzdaní stavby do prevádzky

• Doplnok k prevádzkovému poriadku vodovodu Spišské Vlachy

- Povinným účastníkom kolaudačného konania bude PVPS, a.s., Poprad aj PVS, a.s. Poprad

- Pred kolaudáciou stavby odoslať PVPS, a.s. porealizačné zameranie vodovodu, kanalizácie a prípojok na CD vo formáte .dgn alebo .dwg v súradnicovom systéme JTSK alebo elektronicky

7.2. Dodržať podmienky PVS, a.s., Poprad z vyjadrenia č. 1494/2018/210/IS/16 zo dňa 02.07.2018:

- Zaslatať PD v elektronickej podobe vo formáte .dgn alebo .dwg v súradnicovom systéme JTSK

7.3. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves – Ochrana prírody a krajiny, č. OU-SN-OSZP-2019/004221 zo dňa 27.02.2019.

7.4. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Spišská Nová Ves, č. OU-SN-OCDPK-2018/005832 zo dňa 24.04.2018.

7.5. Dodržať podmienky KSK, Námestie Maratónu mieru 1, z vyjadrenia č. 3949/2018/OSM-16576 zo dňa 13.06.2018:

- Stavebník vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace so stavbou na vlastné náklady a bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu;

- Pre realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v

stavebnom zákone, zákone o pozemných komunikáciách a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov;

- Stavebník je povinný pre realizáciu stavby dodržať všetky podmienky z vyjadrenia č. IPU-2018/1342-3695-3 zo dňa 21.05.2018;

- Stavebník zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov;

- Na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina ani stavebný materiál, nesmie dochádzať k znečisteniu cesty ani k jej poškodeniu, prípadné znečistenie bude okamžite odstránené na vlastné náklady, prípadné poškodenie cesty odstráni stavebník spolu s so správcom na vlastné náklady;

- Počas zimného obdobia vykonáva správca zimnú údržbu, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom;

- Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníčkovi dotknutej cesty v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v predmetnom súhlase alebo neodborne prevedených prác;

- Stavebník informuje správcu o začatí a ukončení stavebných prác minimálne 5 pracovných dní vopred;

- Zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa cesty odsúhlasiť so správcom.

7.6. Dodržať podmienky Správy ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, z vyjadrenia č. IPU-2019/1499-2864-2 z dňa 05.04.2018:

- Križovanie cesty III/3259 s navrhovaným prípojným potrubím riešiť kolmo na os cesty bezvýkopovou technológiou – pretláčaním v chráničke popod cestu v hĺbke 1,5 m, ktorej dĺžka musí presahovať min. 1,0 m od hranice dopravného priestoru;

- Pre napojenie prípojného potrubia riešiť cieľovú jamu umiestnenú v cestnom telese ručným výkopom ryhy v cestnom telese max. 2,0 m od okraja vozovky aby nebola porušená jeho stabilita;

- Výkop viditeľne označiť a zabezpečiť pred prípadným úrazom účastníkov cestnej premávky;

- Žiadna súčasť stavby nesmie vytvárať prekážku v rozhľade na ceste;

- Vo vozovke a cestnej priekope nesmie byť umiestnené príslušenstvo plánovaného podzemného vedenia, ktoré by tvorilo prekážku pri vykonávaní údržby na ceste a pri odvádzaní zrážkovej vody z cestného telesa;

- Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ustanovenia cestného zákona a STN 73 6102, 73 6101, 73 6110;

- Pred začatím stavebných prác v cestnom telese stavebník uzatvorí so Správou ciest KSK Inominatnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii na dobu počas uskutočňovania stavebných prác. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavebných prác dodržať podmienky uvedené v tejto zmluve.

- Po ukončení prác v cestnom telese uviesť okolitý terén do pôvodného stavu, vrátane cestného príslušenstva. Zabezpečiť prietoknosť odvodňovacej priekopy v mieste uvedenej stavby.

- V prípade budúcej opravy úsekov ciest dotknutých stavbou, v rámci predprojektovej prípravy stavby a pred začatím stavebných prác na oprave dotknutých úsekov ciest pri ktorých mohlo dôjsť k poškodeniu vedenia, je stavebník podzemného vedenia umiestneného v cestnom telese, povinný na výzvu vlastníka alebo správcu dotknutej cesty zabezpečiť úpravu trasy vrátane vytyčenia polohy vedenia a odborný dozor bezplatne;

- Pred začatím a ukončením stavebných prác oznámiť túto skutočnosť min. 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK

- Pred realizáciou stavby požiada stavebník OU SNV, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cesty, o povolenie na čiastočnú uzávierku a o určenie použitia prenosného dopravného značenia na ceste podľa projektu DZ, po predchádzajúcom stanovisku OR PZ ODI Spišská Nová Ves.

7.7. Dodržať podmienky SPP Distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava z vyjadrenia č. TD/NS/0342/2018/Hy zo dňa 20.04.2018:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a. s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk);

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov;

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, posypu a obsypu plynovodu a uloženie výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu;

- každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D;

- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 150 000 €;

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčovania plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02;

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení a existujúcich plynárenských zariadení dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty trvalé porasty a pod.;
- pri realizácii vodovodného potrubia dôjde ku križovaniu a súbahu s exist. STL a NTL plynovodmi a miesto križovania je preto potrebné zabezpečiť v zmysle priestorovej normy STN 73 6005.

7.8. Dodržať podmienky spol. Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice z vyjadrenia č. 9342/2018 zo dňa 17.05.2018:

- V prípade potreby objednať vytyčenie káblov pred začatím stavebných prác;
 - V prípade križovania podzemného vedenia alebo súbahu plánovaného výkopu s ním, je potrebné zaistiť toto vedenie proti vzniku previsu;
 - Odkryté vedenie musí byť musí byť zaistené proti mechanickému poškodeniu;
 - Pri križovaní, resp. súbahu vedenia s novo ukladateľmi podzemnými sieťami musia dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005;
 - Pred zasypaním odkrytého kábla VD, a.s. prizvať zástupcu spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia;
 - Kontaktovať zástupcu spoločnosti min. 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla;
 - Pri zmene kategórie priestoru nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti mechanickému poškodeniu;
 - Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN;
 - V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podporných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN;
 - V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov rešpektovať rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolennej činnosti vzniknú z titulu, že sa stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
- 7.9. Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice z vyjadrenia č. CS SVP OZ KE 2441/2019/2 zo dňa 17.04.2019:
- Križovanie líniovej stavby je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 Križovania a súbahy vedení a komunikácií s vodnými tokmi;
 - Pri križovaní stavby s vodným tokom dodržať min. krytie 1,2 m medzi hornou stranou chráničky a dnom vodného toku;
 - V priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie kontaktovať havarijného technika SVP, š.p.;
 - Po ukončení stavby predložiť porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie stavby v miestach križovania s vodným tokom;
 - Začatie a ukončenie prác oznámiť 14 dní vopred za účelom určenia dozoru zo strany SCP, š.p.;
 - V zmysle vodného zákona správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov;
 - Vlastníci stavieb alebo zariadení umiestnených vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch sú povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami, ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku.

8. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

9. Stavebník je zodpovedný za škody spôsobené realizáciou povolených vodných stavieb podľa ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka.

10. Predmetná stavba môže byť užívaná na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej vodnej správy.

11. Doklady o vykonaných skúškach musí žiadateľ predložiť ku kolaudácii stavby spolu s geodetickým porealizačným zameraním pre predmetný stavebný objekt.

12. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia dotknutých právnych noriem a súvisiacich predpisov.

13. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch) vhodné na použitie vstavbe na zamýšľaný účel.

14. Investor je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii stavebný denník, dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.

15. Výstavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu ani ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

16. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto stavebné rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.

17. Ku kolaudácii stavby predložiť doklady o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby.

18. Tunajší úrad požiadať o povolenie zmien stavby, ktoré by sa v priebehu výstavby ukázali nevyhnutnými a v podstatnej miere by menili technické riešenie alebo majetkové pomery.

B. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Bez námietok. Pripomienky dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

C. Majetkové pomery:

Stavba „Rozšírenie vodovodnej siete na ulici Slobody“ bude realizovaná na pozemkoch KN-E 97801/1, 90331, KN-C 417/5, 420/2, 425/6, 426/2, 431/2, 435/2, 439/2, 442/3 v k.ú. Spišské Vlachy vo vlastníctve Mesta Spišské Vlachy.

Na parcelu KN-C 451/4 boli doložené:

- Kúpna zmluva medzi Mestom Spišské Vlachy a Ing. Evou Spišákovou, rod. Kandrovou, Slobody 1001/26, Spišské Vlachy;
- Kúpna zmluva medzi Mestom Spišské Vlachy a Františkom Budziňákom a Emíliou Budziňákovou, rod. Pavľákovou, Slobody 1000/25, Spišské Vlachy;
- Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Katarínou Valenčíkovou rod. Kožárovou, Slobody 999/24, Spišské Vlachy a Mestom Spišské Vlachy.

D. Všeobecná ustanovenia:

1. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa, dotknutých orgánov účastníkov konania.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú overila Izabela Babiková, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3960*TA*2-3 a vypracovali Izabela Babiková a Ing. Pavol Babík, Komenského 11, Smižany. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Toto rozhodnutie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb

Odôvodnenie

Mesto Spišské Vlachy v zastúpení primátorom Ľubomírom Fifikom podalo dňa 07.03.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Rozšírenie vodovodnej siete na ulici Slobody“, realizovanej na pozemkoch KN-E 97801/1, 90331, KN-C 417/5, 420/2, 425/6, 426/2, 431/2, 435/2, 439/2, 442/3 a 451/4 v k.ú. Spišské Vlachy.

K žiadosti boli doložené tieto doklady:

- Projektová dokumentácia
- Územné rozhodnutie č. 190/RUS/2018 vydané Obcou Oľšavka dňa 14.09.2018
- Vyjadrenie KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice č. 3949/2018/OSM-16576 zo dňa 13.06.2018
- Vyjadrenie Správy ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice č. IPU-2019/1499-2864-2 zo dňa 05.04.2018
- Vyjadrenie Okresný úrad SNV-ochrana prírody a krajiny. č. OU-SN-OSZP-2019/004221 zo dňa 27.02.2019
- Vyjadrenie Okresný úrad SNV-štátna vodná správa č. OU-SN-OSZP-2019/004182-2 zo dňa 25.02.2019
- Vyjadrenie Okresný úrad SNV- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SN-OCDPK-2018/005832 zo dňa 24.04.2018
- Stanovisko OR HaZZ Spišská Nová Ves č. ORHZ-SN1-228-003/2019 zo dňa 27.02.2019
- Vyjadrenie SPP distribúcia Bratislava č. TD/NS/0342/2018/Hy zo dňa 20.04.2018
- Vyjadrenie PVPS a.s. Poprad č. O-8350/2018 zo dňa 30.04.2018
- Vyjadrenie PVS a.s. Poprad č. 1494/2018/210/IS/16 zo dňa 02.07.2018
- Vyjadrenie VSD, a.s., č. 9342/2018 zo dňa 07.05.2018
- Vyjadrenie SVP, š.p., č. CS SVP OZ KE 2441/2019/2 z dňa 17.04.2019
- Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z dňa 13.01.2020
- Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z dňa 29.01.2020
- Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena z dňa 11.12.2019

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie prerušil konanie Rozhodnutím č. OU-SN-OSZP-2019/004831 zo dňa 22.03.2019 a vyzval stavebníka na doplnenie potrebných podkladov v lehote do 90 dní. Stavebník dňa 11.06.2019 požiadal o predĺženie tejto lehoty. Tunajší úrad stavebníkovi vyhovel a lehotu predĺžil o 90 dní. Rozhodnutím č. OU-SN-OSZP-2019/004831-2/LBI z dňa 14.06.2019. Stavebník opätovne požiadal o predĺženie lehoty z dôvodu prebiehajúceho procesu spracovania znaleckého posudku. Lehota bola predĺžená o 90 dní Rozhodnutím č. OU-SN-OSZP-2019/004831-3/LBI z dňa 01.10.2019. Na základe žiadosti stavebníka bola lehota na predloženie podkladov predĺžená opätovne Rozhodnutím č. OU-SN-OSZP-2020/000956-007 z dňa 14.01.2020. Listom z dňa 03.02.2020 doplnil stavebník žiadosť o všetky podklady potrebné k rozhodnutiu.

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves, listom č. OU-SN-OSZP-2020/000956-008 zo dňa 02.03.2020 oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou, ktorá bola doručená všetkým známym organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy a vzhľadom na povahu veci a obsah žiadosti v súlade s § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky, pripomienky a stanoviská k predmetu konania oznámiť Okresnému úradu odboru starostlivosti o životné prostredie Spišská Nová Ves najneskôr do 10 dní od doručenia tohto oznámenia v ktorom boli upozornené, že na neskôr uplatnené námietky stavebný úrad nebude prihliadať. Súčasne boli dotknuté orgány štátnej správy upozornené, že ak neoznámia svoje stanoviská k predmetu konania v určenej lehote, má sa za to, že s navrhovanou stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Dňa 07.04.2020 bolo tunajšiemu úradu doručené vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi č. HŽP-1350/808/2020-20111/2020 z dňa 01.04.2020 ktoré konštatuje, že úrad k predmetnej stavbe nemá námietky.

Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v dobe od 11.03.2020 do 30.03.2020.

Oprávnené požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánom sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a

zohľadnené v projekte stavby.

Po preskúmaní dokladovej časti žiadosti, projektovej dokumentácie stavby orgán štátnej vodnej správy zistil, že realizácia povoloovaných vodných stavieb nie je v rozpore so záujmami vodného hospodárstva, neohrozuje práva ani právom chránené záujmy iných osôb a nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu povolenia na predmetnú stavbu. Vzhľadom na tieto skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 5. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Vyvesené dňa: 5.5.2020

Zvesené dňa:

V Spišských Vlachoch

dňa:

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené vyvesením na úradnej tabuli mesta Spišské Vlachy po dobu 15 dní a oznámené spôsobom obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Ing. Miloslav Polomský
vedúci

Doručuje sa

Mesto Spišské Vlachy
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
Slovenská republika

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Nám. Maratónu Mieru 1
040 01 Košice-Staré Mesto
Slovenská republika

Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu Mieru 1
040 01 Košice-Staré Mesto
Slovenská republika

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662 17
058 89 Poprad
Slovenská republika

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662 17
058 89 Poprad
Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Košice
Ďumbierska 14
040 01 Košice
Slovenská republika

Izabela Babíková
Komenského 475 11
053 11 Smižany

Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská Nová Ves 1

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov